

## RISULTATI ANALISI ACQUE SOTTERRANEE E POTABILI

DATA	Comune	Punto di prelievo	Triometani totale (µg/l)	1,2 dicloroetano (µg/l)	Tetracloroetilene + tricloroetilene (µg/l)	Benzo(a)Pirene (µg/l)	Idrocarburi policiclici aromatici (µg/l) (Somma di benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd) pirene)
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 1	< 0.1	< 0.1	0.23	< 0.002	0.005
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 2	< 0.1	< 0.1	0.13	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 3	< 0.1	< 0.1	0.15	< 0.002	0.005
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 4	< 0.1	< 0.1	0.08	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 5	< 0.1	< 0.1	0.17	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 7	< 0.1	< 0.1	0.15	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 8	< 0.1	< 0.1	0.09	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 9	< 0.1	< 0.1	0.07	< 0.002	< 0.004
09/07/2018	Corridonia	Centrale sollevamento zona industriale – Pozzo N 10	< 0.1	< 0.1	0.11	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Corridonia	Fontana Pubblica Via del Lavoro (Chiesa)	5.7	< 0.1	0.11	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Vecchia – Pozzo N 3 Via Pascoli	< 0.1	< 0.1	0.05	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Vecchia – Pozzo N 2 Via Pascoli	< 0.1	< 0.1	0.05	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Vecchia – uscita Serbatoio Pintura e Bellavista	3.0	< 0.1	0.03	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Vecchia – Pozzo N 1 Matricardi	< 0.1	< 0.1	0.04	< 0.002	0.005
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Vecchia – Pozzo N 2 Matricardi	< 0.1	< 0.1	0.03	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Nuova – Pozzo N 1 Campoleone	< 0.1	< 0.1	0.02	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Nuova – Pozzo N 2 Campoleone	< 0.1	< 0.1	0.02	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Nuova – Pozzo N 3 Campoleone	< 0.1	< 0.1	0.02	< 0.002	< 0.004
10/07/2018	Morrovalle	Centrale sollevamento Nuova – Pozzo N 1 Campoleone	3.4	< 0.1	0.02	< 0.002	< 0.004
<b>Valore di parametro di cui al D.Lgs. 31/01 e smi</b>			<b>30</b>	<b>3.0</b>	<b>10</b>	<b>0.010</b>	<b>0.010</b>